

İÇME SUYU AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

Bu Teknik şartname Karakoçan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 2020 yılı yapım programında yer alan içme ve kullanma suyu amaçlı sondaj kuyusu açılması ile ilgili imalatı, hak ediş ödentilerini ve diğer hususlara ilişkin esasları kapsar:

Madde 1- Açılacak kuyu çapı 12 inch, teçhiz çapı 8 inch olacaktır.

Madde 2- Kuyu PVC boru ile teçhiz edilecek olup, kuyu derinliği 100 metre üzerinde olması halinde 12mm et kalınlığında, 100 metrenin altındaki kuyularda ise 9mm et kalınlığında PVC boru kullanılacaktır.

2.1- Kullanılan malzemelere ait (teçhiz borusu vs.) Garanti Belgesi, TSE Belgesi, Test raporu ve idarece talep edilecek kalite ispatına yarayan sair belgeler İdareye verilmeden Hak Ediş düzenlenmeyecek ve ödeme yapılmayacaktır.

Madde 3- Keşif miktarının; akaryakıt, teçhiz boruları, çakılama, inkişaf ve pompa tecrübesi dâhil edilmiş olup, kuyunun bitirildikten sonra kuyu loğu hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

Madde 4- Suyun keşfedilen değerden (metre) erken çıkması halinde kuyu derinliği yetkili mühendis tarafından değerlendirilerek yeni keşif miktarı hazırlanır yüklenici çalışmayı yeni değere göre sonuçlandıracaktır.

Madde 5- Kuyu açılacak sahaya ulaşamaması durumunda gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.

Madde 6- Çakılama ve diğer iş aşamalarında kullanılacak malzeme için idarenin uygun görüşü alınacaktır.

Madde 7- Kuyu için yer teslimi yapıldıktan sonra idarenin bilgisi onayı olmadan kuyu yeri değiştirilemez.

Madde 8- Kuyu başı betonu 1*1 mt ebadında yapılacaktır.

Madde 9- Geçici ve Kesin Kabule ilişkin hükümler:

1. Kuyunun yapımında kontrollük görevi yapanlar, kabul kurulunda yer alamazlar.
2. Kabul kurulu, gerekli gördüğünde kabule ara verebilir ve bu durum tutanağa bağlanır. Kabul kurulu, kabulün reddine karar verebilir, reddedilme nedenleri tutanakta açıkça ifade edilir.
3. Yüklenici geçici kabul kurulunun istenmesi durumunda, geçici kabulü yapılacak tesisata ilişkin bütün yazılı kâğıtlar ile makineler, aletler ve malzemelerin orijinal faturalarının köken belgelerini (Menşe Şahadetnamesini), fabrikada yapılan deneylerin tutanaklarını, işletme ve bakım talimatları ile teknik belgeleri önceden hazırlamak ve geçici kabul işlemleri esnasında bu belgeleri ve gerekli bilgileri geçici kabul kuruluna sunmak zorundadır.
4. Kuyuda; teknik şartname, sözleşme, fen ve sanat kuralları ve teknik standartların müsaade etmeyeceği eksiklik, bozukluk, çirkinlik ve kötü malzeme kullanımı durumlarının saptanması

halinde geçici kabul yapılmaz. Kurul tarafından düzenlenecek tutanakta nedenleri ayrıntılı olarak sayılır. Kuyudan faydalanmaya ve güvenliğe olumsuz etkisi olmayan önemsiz eksikliklerin ve kusurların geçici kabul ile kesin kabul arasında tamamlattırılmasına izin verilebilir. Hiç bir halde, bu eksikliklerin tutarı ihale bedelinin %5'ni geçemez. Eksik işler için hesaplanacak tutar Hak Ediş toplamından düşülür. Projede olmayan, ancak komisyonca teknik açıdan yapılması zorunlu görülen işler ek bedel talep edilmeksizin yüklenici tarafından yapılır (iş artışı durumu hariç). Kabule engel özür ve eksiklikler giderildikten sonra kabul işlemi yeniden yapılır. Bu durumda geçici kabul işlemi geç yapıldığında, yüklenicinin son kabul isteme tarihi iş bitirim tarihi olarak kabul edilir.

5. Tasdikli projenin özüne sadık kalmak koşulu ile tesiste yapılan değişiklikler komisyonca uygun görülüyorsa, tadilat projesi istenir ve husus geçici kabul tutanağına işlenir.

Madde 10- Bu yapım işinde fiyat farkı ödenmez.

Madde 11- Bu şartname ihale dokümanı ekidir.

Madde 12- Yüklenici bu şartnamede belirtilen hususlara riayet etmek ve işin sözleşme, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Madde 13- Çalışma esnasında, açılan kuyudan su temin edilemeyeceğinin kesin olarak tespit edilmesi halinde, teçhiz borusu için hesaplanacak bedel düşülerek, fiyat tespiti yeniden yapılır.

YÜKLENİCİ

İDARE